



Bartązek, 25 marca 2020r.

Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR
Bartązek, ul. Warmiński Las 66
10-687 Olsztyn

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:

„Wybór Generalnego Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w tym wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych do działki nr 187/25 Mielno gm. Grunwald dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Pytanie 1: Prosimy o określenie jaka jest zaprojektowana instalacja wewnętrzna wodna w tunelach foliowych co wynika z harmonogramu rzeczowo- finansowego (załącznik nr 5). Prosimy o przekazanie projektu i opisanie co należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź: Projekt przewiduje jedynie wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynku magazynu sprzętu, nasiennego i do tunelu foliowego. Przyłącza mają być wyprowadzone ponad posadzkę tuż za ścianą. Projekt nie przewiduje żadnej instalacji wewnętrznej. Przyłącza kanalizacyjne mają być zakorkowane a wodociągowe kończyć się zaworem kulowym przelotowym.

PREZES ZARZĄDU

Mieczysław Sowul